


Husets energianvändning



Energideklaration för Storgatan 5 , Anderstorp

■ Detta hus använder 175 kWh/m² och år, varav el 7 kWh/m².

Liknande hus 138 – 207 kWh/m² och år, nya hus 107 kWh/m².

Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är utan anmärkning.

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2008-09-18 av:

Samuel Sandahl , Climeco

Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.